

建设单位	广东和盈冷鲜食品有限公司				
项目名称	广东和盈冷鲜食品有限公司二期车间和冷库建设项目				
项目地址	阳江高新区站港科技园（福冈工业园）福冈大道7号				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☒ 技术改 ☐ 技术引进 ☐				
项目联系人	姚先生				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☒ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☐ 职业病危害现状评价 ☐				
项目简介	广东和盈冷鲜食品有限公司（以下简称“该公司”）成立于2010年1月14日，企业类型为其他有限责任公司，注册资本人民币叁仟万元，住所：阳江高新区站港科技园（福冈工业园）福冈大道7号，法定代表人林仕标，经营范围为：水产品、农产品冷冻、初加工、购销及冷藏仓储；肉类购销及冷藏；水产养殖技术研发、技术推广、技术咨询服务；批发、零售预包装食品；国内贸易、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司现自有厂房13000m ² ，有生产设备螺杆制冷压缩机6台，氨制冷配套设施一批，急冻设备一批，日产20t双螺旋隧道冷冻生产线一条，制冰生产线一条，不锈钢工作台一批，冷库专用叉车5台，速冻库8个（速冻产能达120t/天），10000t大型现代化冷藏库等相关配套设施。				
现场调查人员	李秀娥、冯淑贞、林良盈	调查时间	2022.3.17	陪同人	姚先生
检测人员	/	检测时间	/	陪同人	/
建设项目存在的主要职业病危害因素及预期危害程度： 职业病危害因素：氨、低温、噪声。 预期危害程度：该项目可能存在的职业病危害因素为：氨、低温、噪声，在生产正常、防护设施运行正常的情况下，预期除氨机操作工接触的噪声超过职业接触限值之外，其他职业病危害因素可以控制在国家职业接触限值以内。氨机操作工通过正确佩戴符合要求的个人防护用品的情况下，能将噪声实际接触水平控制在职业接触限值以下。					
评价结论与建议： 结论：本项目能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准、规范的要求，从职业病危害防护角度考虑，该建设项目是可行的。 建议：1）建议该项目设计单独的氨机房，在建成正常生产过程，应做好生产设备的检维修工作，对易损坏的轴承等零配件及时更换，减少机械摩擦，并严格要求噪声作业岗位员工正确佩戴防噪耳塞；2）建议该项目建成试运行后，为员工配备合适的个人防护用品；3）进一步完善职业危害事故应急预案，特别是氨气泄露发生职业性急性氨气中毒，定期进行应急预案演练和保存好相关的应急预案演练记录；4）建设单位应委托具有从事职业健康检查资格的医疗卫生机构对拟从事接触职业病危害作业和拟从事有特殊健康要求作业的劳动者进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，尤其是进行上岗前的职业健康检查，以排除职业禁忌证。					
技术审查专家组评审意见： 1）核准该扩建项目的评价范围和工程内容（所包含研发楼、实验室）；2）补充类比企业项目（同一企业）的职业卫生警示标志设置描述；3）补充关于低温冷水作业的描述内容；4）专家提出的其他个人意见。 专家组同意修改后通过《预评价报告》，修改后的《预评价报告》须经专家组长确认。					